



### Onderwerpen

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

- Introductie NEN EN 12845 + NEN 1073
- Gecombineerde Besluitenlijst CvD
- Lopende zaken LPS 1233
- Nieuw Contract Log
- Technische publicaties
- Memoranda en Technische Bulletins
- Overige (technische) ontwikkelingen

### Introductie NEN-EN 12845 + NEN 1073

De Commissie van Deskundigen heeft in haar vergadering van 11 februari 2011 het volgende besloten ten aanzien van de invoering van de nieuwe sprinklernorm :

De CvD Blus besluit dat vanaf 1 maart 2011 voor UPD's en offertes in plaats van VAS alleen nog EN12845+A2+NEN1073 mag worden gebruikt. UPD's op basis van VAS moeten vóór 1 maart 2011 zijn opgesteld; in dat geval en indien goedgekeurd vóór 1 juli 2011 zijn ze nog bruikbaar tot 31 december 2012.

Er moet nog een besluit worden genomen over een aantal andere zaken die betrekking hebben op de overgang van VAS naar de nieuwe norm. B.v. of de nieuwe norm ook geldt voor onderhoud en beheer en wanneer vier wekelijks testen niet meer is toegestaan, etc. Een klein comité van de CvD vergadert hierover op 23 februari en zal een voorstel doen aan de CvD. Het besluit hierover zal worden opgenomen in de gecombineerde besluitenlijst van de CvD en worden gepubliceerd op de website van LPCB.

### Gecombineerde besluitenlijst CvD

Er is een nieuwe versie van de besluitenlijst gepubliceerd op [www.lpcb.nl](http://www.lpcb.nl).

- De titel van Besluit nummer 5 is aangepast.
- Introductie van NEN-EN 12845+A2+NEN 1073, besluit 55, is aangepast met de tekst zoals hierboven staat.
- Sprinklerbeveiliging in gebouwen zonder opslag en een hoogte van vloer naar plafond/dak van > 12m.
- Vrije ruimte tussen bovenkant opslag en onderkant sprinklers van > 4m (excessive clearance).

### Lopende zaken LPS 1233

- In onze vorige nieuwsbrief deden wij een aankondiging van de nieuwe versie LPS 1233-3.2. Wegens een onverwacht langer goedkeuringsproces door BRE/LPCB Engeland heeft publicatie op zich laten wachten.  
Inmiddels is de versie gepubliceerd op [www.lpcb.nl](http://www.lpcb.nl) in zowel het Nederlands als het Engels (deel 4 is niet in het Engels vertaald).
- We hebben er 13 jaar op gewacht, maar eindelijk zijn er weer statistieken gemaakt. Het betreft de sprinklerstatistieken over 2008. De statistieken over 2009 zullen binnenkort ook worden gepubliceerd. Houd hiervoor onze website in de gaten.

## Nieuw contract log

In verband met het verbeteren van onze statistieken hebben wij het contract log aangepast (versie F620-4). Lees vooral ook de uitleg in dit Excel bestand. De erkende sprinklerinstallateurs wordt verzocht dit nieuwe contract log al in 2011 te gebruiken en zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Het contract log is te vinden op [www.lpcb.nl](http://www.lpcb.nl).

## Technische publicaties

- Vanuit de Werkgroep Diesel zijn er weer twee documenten gepubliceerd op de LPCB website :
  - Brandstofkwaliteit.
  - Testen dieselmotor gedreven pomp aangesloten op DWL.
- Memorandum 69 wordt aangepast (69A) : 'Thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen'. Binnenkort vindt publicatie plaats op de website van het CCV ([www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl))
- Memorandum 67 wordt aangepast (67A) : 'Inspectie- en Onderhoudsregime voor (rein)waterreservoirs'. Binnenkort vindt publicatie plaats op de website van het CCV ([www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl)).
- Binnenkort vindt publicatie op de website van het CCV ([www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl)) plaats van Technisch Bulletin 72 : 'Beveiliging zuurkasten in gesprinklerde ruimten'.

## Memoranda en Technische Bulletins

De bestaande memoranda zijn beoordeeld op hun toepasbaarheid. Een aantal memoranda is al opgenomen in de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073. Echter ook een groot deel van de memoranda zal binnenkort vervallen.

Ten aanzien van de overgang van VAS naar de nieuwe combinatie norm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 heeft de Commissie van Deskundigen Blus van de LPS 1233 in haar vergadering van 3 december 2010 het volgende besloten ten aanzien van de nog resterende memoranda:

- De memoranda blijven onlosmakelijk gekoppeld aan de VAS en zullen voorlopig nog worden gepubliceerd, omdat er nog veel installaties in uitvoer zijn die gebaseerd zijn op de VAS.
- Om de resterende memoranda te kunnen koppelen aan de nieuwe norm of te zijner tijd onder te kunnen brengen bij het NEN zullen de resterende memoranda worden gekopieerd in een nieuwe serie Technische Bulletins (TB). Technisch inhoudelijk zijn de TB's identiek aan de memoranda. Ook de nummermethodiek is gehandhaafd; dus memorandum 70 wordt Technisch Bulletin 70.  
Nieuw te ontwikkelen technische documenten zullen niet meer de titel 'memorandum' krijgen (zie TB 72 hierboven).  
Technische Bulletins hebben een tijdelijk karakter. In samenwerking met NEN zullen de TB'S worden omgezet naar Nederlandse Technische Afspraken (NTA).  
Uiteindelijk zullen de NTA's die betrekking hebben op sprinklerinstallaties bij een revisie van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 in deze norm worden opgenomen.  
Niet sprinklertechnische memoranda zullen voorlopig als NTA's blijven bestaan.

## Overige (technische) ontwikkelingen

Geen speciale nieuwe ontwikkelingen.

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief kan dat via [deze link](#).

LPCB Nederland B.V.

Met vriendelijke groet,

[www.lpcb.nl](http://www.lpcb.nl)



