

Harmonisatieafspraken Borg en VRKI

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen van BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Borgregeling en de onderliggende VRKI.

Onderwerp	Harmonisatieafpraak	Opmerkingen	Datum
Verantwoordelijkheid doormelding	Het BORG gecertificeerd bedrijf is verantwoordelijk voor de meldingen tot en met de kiezer. Dit is hetzelfde als bij analoge lijnen.		30-10-2014
VOP (Verification of performance)	Licentienemers Borg zullen hun klanten informeren over VOP. Er worden geen tekortkomingen geschreven voor deze eis, totdat een oplossing is gevonden in de VRKI.	Er zijn nog geen toetsbare eisen maar bedrijven moeten wel gewaarschuwd worden voor het gevaar.	22-1-2016
Cloudopslagdienst	De leverancier van de cloudopslagdienst moet zijn gecertificeerd volgens ISO 27001; De leverancier van de cloudopslagdienst moet een Nederlands bedrijf zijn volgens de KvK inschrijving.	Bedrijven kunnen middels ISO 27001 aannemelijk maken dat ze het gevaar beheersbaar maken. Voor een Nederlands bedrijf geldt Nederlandse wetgeving. Eisen dat data niet de grens over mag gaan, zijn niet toetsbaar.	22-1-2016
Netspanningsuitval	Bij SP2 prevaleert de eis op de VRKI alarmtransmissie kaart. Bij alle overige systemen prevaleert de eis in de installatievoorschriften.		22-1-2016