

Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft
2021-06 - Onderhoudsrapporten bmi en oai

datum
30 november 2021

Waarneming	Voor het onderhoud is geen onderhoudscertificaat maar een Rapport van Onderhoud met certificatiemerk beschikbaar dat is afgegeven onder geaccrediteerde productcertificatie volgens het CCV-certificatieschema Onderhoud BMI 6.0 en/of het CCV-certificatieschema Onderhoud OAI 5.0.
Toelaatbare grens	<p>De inspectie moet worden uitgevoerd volgens de kolom 'met certificaat' voor de relevante onderdelen van de bmi/oai waarover uit het betreffende Rapport van Onderhoud informatie beschikbaar is, en waarvan het onderhoudsbedrijf in het rapport heeft verklaard dat aan de eisen is voldaan.</p> <p>De relevante onderdelen van de bmi/oai waarvan het onderhoudsbedrijf in het rapport heeft verklaard dat deze niet zijn onderhouden of dat het onderhoud niet conform de eisen is of kon worden uitgevoerd moeten worden geïnspecteerd volgens de kolom 'zonder certificaat'.</p>
Onderbouwing	<p>Bij inspectie wordt gebruik gemaakt van betrouwbare informatie. De verklaring op het onder geaccrediteerde productcertificatie afgegeven onderhoudscertificaat dat het onderhoud voldoet aan de eisen, is bij inspectie in principe voldoende betrouwbaar. Daarom bestaat er een kolom 'met certificaat'.</p> <p>Het certificatiemerk op het onderhoudscertificaat geeft aan dat er sprake is van geaccrediteerde productcertificatie, en is zo de basis voor het vertrouwen dat in het onderhoudscertificaat kan worden gesteld.</p> <p>Over onderhoud dat onder geaccrediteerde productcertificatie is uitgevoerd maar niet heeft geleid tot een onderhoudscertificaat, is informatie beschikbaar in het Rapport van Onderhoud. Als daarop eveneens het certificatiemerk is aangebracht, kan de inspecteur op die informatie vertrouwen. Het ontbreken van een certificaat betekent echter dat het onderhoud niet volledig is uitgevoerd, of niet geheel volgens de eisen kon worden afgerond. Om die reden moet voor de betreffende onderdelen uit het rapport de gebruikelijke diepgang van inspectie worden aangehouden.</p>
Methode	Als in het inspectieschema bij het betreffende inspectiepunt gedefinieerd.