

## Interpretatiebesluit Deskundigenpanel BMI-OAI

Betreft  
2022-01 Bewaken sturingen

datum  
10-01-2022

Betreft	Hoofdstuk 9 van NEN 2535, 7.5 van NEN 2575-2 en 7.5 van NEN-2575-3.
Vraag	In welk geval moeten sturingen worden bewaakt?
Antwoord	De transmissieweg tussen onderdeel G (stuurfunctie voor brandbeveiligingsinstallaties) en onderdeel H (brandbeveiligingsfunctie) moet, indien deze direct of indirect een relatie heeft met compartimentering, ontruiming, ontvluchting en/of blussing van het desbetreffende object, als bewaakte transmissieweg zijn uitgevoerd en moet indien geëist functiebehoudend zijn. Indien onderdeel G en onderdeel H zich in dezelfde ruimte bevinden en de transmissieweg korter is dan 5 m, dan mag deze bewaking achterwege blijven.
Overwegingen	Het antwoord is gebaseerd op 4.6.2.5 van Ontw. NEN 2535:2021.