

Certificatieafspraak BMI-OAI

Betreft
2023-03 Deellevering

datum
15 februari 2023

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema's Leveren Brandmeldinstallaties en Leveren Ontruimingsalarminstallaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het schema.

Onderwerp	Deellevering
Geharmoniseerde beoordeling	<p>Bij certificatie wordt 2.1 Deellevering van het certificatieschema als volgt beoordeeld.</p> <p>Er is onderscheid in levering, deellevering en een kleine aanpassing van een brandmeldinstallatie.</p> <p>Van levering is sprake als het branddetectiebedrijf opdracht heeft om een volledige brandmeldinstallatie en/of ontruimingsalarminstallatie te leveren die voldoet aan het Programma van Eisen. Levering moet plaatsvinden conform de eisen uit hoofdstuk 2. Afgifte van het Certificaat Brandmeldinstallatie, het Certificaat Ontruimingsalarminstallatie of het combinatiecertificaat is verplicht.</p> <p>Van deellevering is sprake als een bestaande brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie zodanig wordt veranderd of uitgebreid dat het geldende Programma van Eisen moet worden aangepast, of de installatie gedeeltelijk wordt vervangen waarbij delen van de bestaande installatie worden hergebruikt.</p> <p>Deellevering van een brandmeldinstallatie en/of een ontruimingsalarminstallatie moet plaatsvinden conform de voor het te leveren deel relevante eisen uit hoofdstuk 2.</p> <p>Bij inbedrijfstelling moet de certificaathouder controleren of de deellevering conform ontwerp is en de installatie inclusief het geleverde deel conform 2.2.5 op functionaliteit testen.</p> <p>Het is in afwijking van 2.2.5 toegestaan om voor de deellevering een ander opleverdocument te gebruiken dan een (verkort) Rapport van Oplevering volgens het verplichte model.</p> <p>De certificaathouder moet de oplevering in afwijking van 2.2.5 zo documenteren dat bij onderhoud de nominale staat van het geleverde deel bekend is. Hiervoor gelden de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none">- De installatieplattegrond, het blokschema en de functiematrix moeten zijn bijgewerkt;

	<ul style="list-style-type: none">- De deellevering moet zijn verwerkt in de uitgangspunten voor de brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie (aangepast PvE of nota van aanvulling!);- De deellevering moet zijn aangetekend in het logboek dat bij de installatie hoort. <p>Op het opleverdocument voor de deellevering moet het certificatiemerk worden aangebracht. Als de deellevering aan de eisen voldoet is afgifte van het Certificaat Brandmeldinstallatie, het Certificatie Ontruimingsalarminstallatie of het combinatiecertificaat toegestaan.</p> <p>Van een kleine aanpassing is sprake als een bestaande installatie op een bepaalde plaats of een beperkt aantal plaatsen wordt veranderd en de verandering niet noodzaakt tot aanpassing van het geldende PvE (bijvoorbeeld: bijplaatsen nevenindicator, een extra automatische melder in een bestaande detectiezone). Bij inbedrijfstelling van de aangepaste installatie moet de certificaathouder conform 2.2.5 de functionele test uitvoeren, en moet de kleine aanpassing in afwijking van 2.2.5 zodanig in de bij de installatie horende documentatie registreren (logboek, eventueel installatieplattegrond of blokschema) dat bij onderhoud de nominale staat van de installatie bekend is. Afgifte van het Certificaat Brandmeldinstallatie, het Certificatie Ontruimingsalarminstallatie of het combinatiecertificaat is niet toegestaan.</p> <p>Bij deellevering of kleine aanpassingen is betrokkenheid van een tweede projecteringsdeskundige niet noodzakelijk.</p> <p>Alle leveringen door certificaathouder (volledige installatie, deellevering, kleine aanpassingen zonder dat de uitgangspunten wijzigen) vallen onder het periodieke toezicht van de certificatie-instelling. Zo mogelijk voert de certificatie-instelling in het kader van periodiek toezicht volgens 4.5.2 ook productgerichte beoordelingen uit op deelleveringen en kleine aanpassingen. De certificatie-instelling voert in elk geval een productgerichte beoordeling uit van ten minste één deellevering of kleine aanpassing indien de certificaathouder in een kalenderjaar geen enkele volledige installatie heeft geleverd maar wel een of meer deelleveringen en/of kleine aanpassingen heeft uitgevoerd. Indien in een kalenderjaar geen enkele levering, deellevering of kleine aanpassing door de certificaathouder heeft plaatsgevonden waardoor productgerichte beoordeling onmogelijk is moet de certificatie-instelling het productcertificaat direct beëindigen.</p>
Onderbouwing	<p>In paragraaf 2.1 is geen sluitende definitie gegeven van het begrip deellevering. Die is wel nodig om te kunnen bepalen of wat er wordt geleverd conform 2.2.5 in bedrijf gesteld en opgeleverd moet worden.</p> <p>Veranderingen die leiden tot aanpassing van het geldende PvE zijn zodanig dat een inbedrijfstelling en oplevering volgens 2.2.5 gerechtvaardigd zijn. Het is toegestaan (maar niet verplicht) om voor deellevering een certificaat af te geven.</p>

¹ Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zorgen voor aanpassing of een nota van aanvulling van het Programma van Eisen. Het ontbreken hiervan staat afgifte van een certificaat of opleverdocument in de weg.

	<p>Het is vanwege de beperkte omvang niet nodig en in verband met de administratieve vereisten onwenselijk om kleine veranderingen in een installatie geheel conform 2.2.5 in bedrijf te stellen en op te leveren.</p> <p>Daarom is in de certificatieafspraken maatgevend: verandering van de oorspronkelijke uitgangspunten (met als consequentie: aanpassen PvE of nota van aanvulling). Aangevuld met de toegestane afwijkingen van de eisen in 2.2.5 over bij de installatie horende documentatie levert dit een duidelijke afbakening op.</p> <p>Van elke levering (volledige installatie, deellevering, kleine aanpassingen in een bestaande installatie zonder dat de uitgangspunten wijzigen) moet de certificaathouder weten wat de scope is (3.2.6), en die moet hij registreren in het dossier (3.2.7). Bij toezicht kan de certificatie-instelling hieruit informatie halen, of op grond van 3.3.4 de certificaathouder om informatie vragen.</p> <p>Productgerichte beoordelingen tijdens periodiek toezicht volgens 4.5.2 zijn primair gericht op volledige installaties. Het kan voor de certificatie-instelling informatief zijn om daarnaast ook deellevering en kleine aanpassingen te beoordelen.</p> <p>Productgerichte beoordeling van een deellevering en/of een kleine aanpassing biedt in elk geval een alternatief als een certificaathouder in een bepaald kalenderjaar geen volledige installatie heeft geleverd. De certificatie-instelling kan zo toch nagaan of de certificaathouder het in hem uitgesproken vertrouwen waard blijft.</p>
Advies van de CvB Brand	31 januari 2023