

Bijlage II. bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie)

Gebruiksfunctie		Gebruiks- oppervlakte	hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau omvang van de bewaking, volgens NEN 2535		Doormelding volgens NEN 2535	geldig inspectie- certificaat
		Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]			
1	Woonfunctie					
	a woonfunctie voor zorg					
	1 Zorgclusterwoning voor zorg op afroep in een woongebouw	—	—	Gedeeltelijk	—	—
	2 Zorgclusterwoning voor 24-uurszorg in een woongebouw	—	—	Gedeeltelijk	ja	ja
	3 Zorgclusterwoning voor 24-uurszorg niet in een woongebouw	—	—	Volledig	—	—
	4 Groepszorgwoning voor zorg op afpraak	—	—	Volledig	—	—
	5 Groepszorgwoning voor zorg op afroep	—	—	Volledig	—	—
	6 Groepszorgwoning voor 24-uurszorg	—	—	Volledig	ja	ja
	7 Andere woonfunctie voor zorg	—	—	—	—	—
	b andere woonfunctie	—	—	—	—	—
2	Bijeenkomstfunctie					
	a voor het aanschouwen van sport	—	—	—	—	—
	b kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	—	Volledig	—	—
		—	1,5	Volledig	ja	ja

2	Bijeenkomstfunctie					
	c andere bijeenkomstfunctie	–	5	Gedeeltelijk	–	ja
		–	50	Volledig	–	ja
		500	–	Niet-automatisch	–	–
		1.000	–	Gedeeltelijk	–	ja
		5.000	–	Volledig	–	ja
3	Celfunctie	–	–	Volledig	ja	ja
4	Gezondheidszorgfunctie					
	a gezondheidszorgfunctie met bedgebied	–	–	Volledig	ja	ja
	b andere gezondheidszorgfunctie	–	50	Gedeeltelijk	ja	ja
		–	4,1	Niet-automatisch	–	–
		250	1,5	Niet-automatisch	–	–
		500	–	Niet-automatisch	–	–
5	Industriefunctie					
	a lichte industriefunctie	–	–	–	–	–
	b andere industriefunctie	–	20	Niet-automatisch	–	–
		750	4,1	Niet-automatisch	–	–
		1.500	1,5	Niet-automatisch	–	–
		2.500	–	Niet-automatisch	–	–

6	Kantoorfunctie	–	20	Niet-automatisch	–	–
		–	50	Gedeeltelijk	–	ja
		500	4,1	Niet-automatisch	–	–
		750	1,5	Niet-automatisch	–	–
		1.500	–	Niet-automatisch	–	–
7	Logiesfunctie					
	a in een logiesgebouw met 24-uursbewaking	250	–	Volledig	–	ja
	b in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking	–	1,5	Volledig	ja	ja
		250	–	Volledig	–	ja
	c niet in een logiesgebouw	–	–	–	–	–
8	Onderwijsfunctie	–	4,1	Niet-automatisch	–	–
		–	50	Gedeeltelijk	–	ja
		250	1,5	Niet-automatisch	–	–
		500	–	Niet-automatisch	–	–
9	Sportfunctie	–	4,1	Niet-automatisch	–	–
		–	50	Gedeeltelijk	–	ja
		500	1,5	Niet-automatisch	–	–
		1.000	–	Niet-automatisch	–	–

10	Winkelfunctie	–	4,1	Niet-automatisch	–	–
		–	50	Volledig	–	ja
		500	1,5	Niet-automatisch	–	–
		1.000	–	Niet-automatisch	–	–
		5.000	13	Gedeeltelijk	–	ja
		10.000	–	Gedeeltelijk	–	ja
		10.000	13	Volledig	–	ja
11	Overige gebruiksfunctie					
	a besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	–	1,5	Niet-automatisch	–	–
		1.000	–	Volledig	–	–
		2.500	–	Volledig	–	ja
	b besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	–	1,5	Niet-automatisch	–	–
		–	13	Gedeeltelijk	–	–
		1.000	–	Niet-automatisch	–	–
		2.500	–	Gedeeltelijk	–	ja
	c andere overige gebruiksfunctie	–	–	–	–	–
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde	–	–	–	–	–

Deze tabel is met zorg samengesteld maar kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.