

De CCV-certificatieschema's BMI - kansen en mogelijkheden

Dit jaar veranderen de certificatiemogelijkheden voor branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven. Geen grote maar wel belangrijke veranderingen die u ook nog eens nieuwe mogelijkheden bieden. In deze infosheet vindt u informatie over de veranderingen en de mogelijkheden voor gecertificeerde bedrijven.

Let op; als u optimaal wilt inspelen op de kansen en gecertificeerd wilt blijven, neem dan snel contact op met uw certificatie instelling. De regeling BMI 2002 verdwijnt per 1-1-2015.

De veranderingen

| <i>Wat gaat verdwijnen?</i> | <i>Wat komt er voor in de plaats?</i> |
|---|---|
| Gebbruiksbesluit 2008 | Bouwbesluit 2012 (sinds 1 april 2012) |
| Verplichte certificatie van BMI's volgens Regeling BMI 2002 | Voor BMI's in bepaalde gevallen inspectiecificaat verplicht, certificatie BMI is vrijwillig |
| De Regeling BMI 2002 en de bijbehorende CCV-publicatie Certificatie bestaande BMI | De CCV-certificatieschema's BMI, Installeren BMI en Onderhoud BMI (gepubliceerd april 2012) |

Grote overeenkomsten en kleine verschillen

Tussen de oude Regeling BMI 2002 en de nieuwe CCV-schema's BMI is een groot aantal overeenkomsten, en enkele kenmerkende verschillen. In onderstaande tabellen staan ze ten opzichte van elkaar gerangschikt.

| | <i>Regeling BMI 2002</i> | <i>CCV-schema's BMI</i> |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PvE-opsteller | + | - |
| Branddetectiebedrijf | + | + |
| Brandmeldinstallatiebedrijf | + | + |
| Brandmeldonderhoudsbedrijf | + | + |
| Gebruik NEN 2535, NEN 2654-1 | + | + |
| Voor certificatie PvE vereist | Ja | Ja |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EN 54-componenten verplicht | Ja | Ja |
| Productgerichte controle | Volgens H - M - L | Volgens steekproeftabel |
| Klant certificaat verstrekken | Niet verplicht | Verplicht tenzij |
| Toezicht door CI | Beperkt beschreven | Duidelijk beschreven |

| <i>Regeling BMI 2002</i> | <i>CCV-schema's BMI</i> |
|--|---|
| 1 regeling (alles-in-één) | 3 aparte certificatieschema's (branddetectie, onderhoud en installeren) |
| 1 certificaat (zelfde voor nieuw en onderhoud) | Certificaat voor nieuw (incl ontwerp & oplevering), apart certificaat voor onderhoud, attest voor installatiewerk |

Samengevat

- de eisen aan de BMI en aan het onderhoud blijven hetzelfde (NEN-niveau), de CCV-certificatieschema's BMI zijn inhoudelijk niet zwaarder dan de Regeling BMI 2002
- bedrijven kunnen zich voor hun specialisme (nieuwe installaties of onderhoud van bestaande installaties) apart laten certificeren en hun specialisme benadrukken
- branddetectiebedrijven verstrekken certificaten voor nieuwe BMI's, onderhoudsbedrijven verstrekken onderhoudscertificaten voor bestaande BMI's, installatiebedrijven verstrekken attesten voor installatiewerk

Wees voorbereid en regel de overstap zo snel mogelijk.

Gecertificeerde bedrijven wordt geadviseerd over te stappen naar certificatie o.b.v. van de CCV-schema's BMI (branddetectiebedrijf, onderhoudsbedrijf, installatiebedrijf). CI's beoordelen in 2014 op de CCV-schema's BMI en desgewenst nog op de Regeling BMI 2002. Overstap naar de nieuwe CCV-schema's is aantrekkelijk, en is relatief eenvoudig te realiseren. Vraag uw certificatie instelling wat u moet doen voor de overstap naar de nieuwe certificatie schema's

Voordelen voor u

Overstap naar de nieuwe CCV-schema's is relatief eenvoudig, en interessant voor u en uw klant:

- Uw bedrijf blijft ook na 1 januari 2015 vindbaar op preventiecificaat.nl

- U blijft zich onderscheiden als kwaliteitsbedrijf: certificatie is een onafhankelijk bewijs van uw kennis, kunde en kwaliteit op gebied van het leveren, de aanleg, en/of het onderhoud van brandmeldinstallaties.
- Als gecertificeerd bedrijf kunt u uw klant het certificaat leveren waar hij om vraagt, en wat hij kan benutten in geval van inspectie van zijn BMI
- Met uw certificatie als branddetectiebedrijf, brandmeldonderhoudsbedrijf of brandmeldinstallatiebedrijf bent u goed voorbereid op de komende CCV-schema's OAI

Kansen voor u

- Gebouwgebruikers (uw opdrachtgevers) hebben een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor brandveiligheid. U kunt ze helpen deze in te vullen
- Een certificaat voor (onderhoud aan de) BMI is niet alleen een bewijs van kwaliteit voor uw klant, maar ook voor andere belanghebbenden zoals de verzekeraar en brandweer.
- Brandbeveiliging is meer dan alleen een brandmeldinstallatie. De installatie moet ook onderhouden worden. En een bedrijf kan meer nodig hebben om haar mensen, spullen en panden te beveiligen voor brand
- het CCV adviseert opdrachtgevers om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen, en verwijst opdrachtgevers naar Preventiecertificaat.nl

Kijk voor meer kansen ook bij de [Infosheet voor opdrachtgevers](#).

Belangrijk:

certificatie-instellingen hebben tijd nodig om bedrijven te laten overstappen naar de nieuwe CCV-certificatieschema's BMI. Als een bedrijf zich pas laat aanmeldt, kan dat betekenen dat de certificatie niet tijdig rond is. In zo'n geval valt een bedrijf dat nu branddetectiebedrijf is volgens de Regeling BMI 2002 dan tijdelijk uit de certificatie, totdat certificatie op grond van het CCV-schema BMI gerealiseerd is. In die tussenperiode is het bedrijf *niet* gecertificeerd, en daarom ook *niet* vermeld in het bestand van gecertificeerde bedrijven op preventiecertificaat.nl!